

Мониторинги проведены

Работниками инспекции надзора и профилактики Светлогорского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в январе 2020 года, согласно плана проведения мониторингов на первое полугодие 2020 года, были проведены мониторинги пяти объектов образования: ГУО «Средняя школа № 1 г.Светлогорска» (директор Асмоловский Сергей Александрович), ГУО "Гимназия г.Светлогорска" (директор Мищенко Елена Викторовна), ГУО "Паричская средняя школа" (директор Дынько Анатолий Анатольевич), ГУО "Давыдовская средняя школа" (директор Маркевич Светлана Сергеевна), ГУО "Вежновская базовая школа" (директор Петух Виктор Николаевич).

Следует отметить, что уровень противопожарной защиты объектов образования вырос, благодаря действенным мерам руководства и ответственных лиц объектов. Однако, при проведении мониторинга установлено, что практически на всех объектах имеются однотипные нарушения правил пожарной безопасности, а именно:

- требуется корректировка планов эвакуации людей при пожаре в соответствии с требованиями;

- не все замки на дверях, расположенных на путях эвакуации, обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

- не все отдельные хозяйственные здания, сооружения, помещения определены категорией по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям;

- допускается не обозначать пути эвакуации и эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности;

- работников являющихся членами добровольной пожарной дружины и работников, задействованных в реализации плана эвакуации людей при пожаре, необходимо в полном объеме обеспечить самоспасателями.

Также проведен мониторинг лицензиата ОДО «Техноцентр-плюс» (руководитель Степченков Анатолий Владимирович) как организации, обслуживающей установки пожарной автоматики объектов образования Светлогорского района (сигнализации, оповещения и передачи извещений). Руководителю было указано, что техническое обслуживание систем противопожарной автоматики требуется проводить более качественно. Световая табличка «Выход» на эвакуационных дверях не исправна (ГУО «Паричская средняя школа»)

В трудовых коллективах учреждений среднего образования, в которых были проведены мониторинги, проводились беседы. Работникам напомнили правила пожарной безопасности, телефонные номера вызова службы спасения, правила пользования и алгоритм действия при сработке противопожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.