

Готовь сани летом, а зерносушильные комплексы весной

В Гомельском областном управлении Госпромнадзора зарегистрировано 2 сезонные сельскохозяйственные газопотребляющие установки, находящихся на балансе 2 предприятий Светлогорского района (КСУП «Прогресс-Агро», филиал «Дубрава-Агро» РУП «Гомельэнерго»).

Требования промышленной безопасности, предъявляемые к организациям, эксплуатирующим объекты газораспределительной системы и газопотребления, установлены Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь (утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 02.02.2009 № 6).

Как показывает опыт прошлых лет, при подготовке установок сезонного действия к работе в уборочную кампанию, субъекты хозяйствования допускают ряд характерных нарушений требований промышленной безопасности.

Вот некоторые из них:

не проведены текущий ремонт газопроводов и газового оборудования и систем автоматизации ЗСК и планово-предупредительный ремонт ЗСК и вспомогательного оборудования;

отсутствуют документы, подтверждающие квалификацию рабочих, обслуживающих потенциально опасные объекты;

отсутствуют удостоверения у рабочих эксплуатирующих газифицированные зерносушильные комплексы на право обслуживания потенциально опасных объектов;

не проведена проверка знаний обслуживающего персонала по вопросам промышленной безопасности;

отсутствует акт специализированной организации о проверке технического состояния дымовых каналов;

отсутствуют технологические инструкции и инструкции по охране труда для лиц, занятых технической эксплуатацией объектов газораспределительной системы и газопотребления.

В целях недопущения срыва уборочной кампании зерновых и заготовки кормов 2022 года, оказания методической помощи и проведения разъяснительной работы субъектам хозяйствования предлагается обратиться в Гомельское областное управление Госпромнадзора с целью организации и проведения контрольных (надзорных) мероприятий по заявлению проверяемого субъекта в соответствии с пунктом 23 Указ Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь».

По всем возникающим вопросам о порядке пуска оборудования сезонного действия можно обращаться по телефонам 8 (0232) 51-29-15, 51-29-16.